



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
**Покрајински секретаријат за здравство
социјалну политику и демографију**
Одељење за санитарну инспекцију Сомбор
Трг Цара Уроша бр. 1, 25 000 Сомбор
Т: +381 25463606; F: +381 25437670
sanitarna@vojvodina.gov.rs

БРОЈ:129-53-00483-2/2016-07 ДАТУМ: 19.04.2016.година

Санитарни инспектор Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Одељење за санитарну инспекцију Сомбор, у поступку санитарног надзора здравствене исправности воде за пиће, воде за санитарно-хигијенске потребе и купање, решавајући по службеној дужности, на основу члана 26. став 1. тачка 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 20/92, 6/93 – одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 – др. Закон, 79/2005 – др. Закон, 101/2005 – др. Закон и 87/2011 – др. Закон) члана 203. став 1. тачка 3. Закона о водама („Службени гласник РС“, број: 30/2010 и 93/2012), члана 192 став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број: 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, број: 30/2010), доноси

РЕШЕЊЕ

Забрањује се коришћење воде за пиће, за санитарно-хигијенске потребе и за купање из водног објекта МИКРОВОДОВОДА БУНАРА Б-7, у Дорослову, улица и број Жарка Зрењанина 122, из разлога што је вода пут преноса бактерија фекалног порекла *Citrobacter* spp. који је изазивач заразне болести .

Забрана ступа на снагу ОДМАХ и траје до прибављања налаза овлашћене здравствене установе да вода није пут преноса изазивача заразне болести.

Жалба не одлаже извршење решења.

Образложење

Санитарном инспектору Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, Одељење за санитарну инспекцију Сомбор, дана 19.04.2016. године, од стране овлашћене здравствене установе Завод за јавно здравље из Сомбора, улица и број Војвођанска 47., достављен је извештај о извршеним лабораторијским анализама воде уводном објекту МИКРОВОДОВОД БУНАРА Б-7, у Дорослову, улица и број Жарка Зрењанина 122. На основу извршених лабораторијских анализа овлашћена здравствена установа је утврдила да је вода пут преноса бактерија фекалног порекла *Citrobacter* spp. који је изазивач заразне болести .

На основу Извештаја о испитивању воде за пиће 33ЈЗ Сомбор број протокола: А-00947 од 19.04.2016. године анализирани узорак воде за пиће пункт: БУНАР Б-7 (Жарка Зрењанина бр. 122) је микробиолошки неисправан због присуства бактерија фекалног порекла *Citrobacter* spp. Вода се НЕ МОЖЕ користити за пиће.

Чланом 75. Став. 1 Закона о водама прописано је да вода која се користи за пиће, за производњу и прераду хране и предмета опште употребе, санитарно-хигијенске потребе и

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА СОМБОРА

Пријемљено: 21 APR 2016

Број	Датум	Страна	Врста
V	352-404	1	-

5

купање мора испуњавати услове у погледу здравствене исправности, а у ставу 2. Овог члана прописано је да Министар за послове здравља ближе прописује услове у погледу здравствене исправности воде. Чланом 7. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број 125/2004) прописано је да се заштита становништва од заразних болести врши спровођењем опшних и посебних, ванредних и других мера за заштиту становништва од заразних болести, у складу са законом. У члану 8. Закона прописано је да обезбеђивање здравствено исправних вода за пиће, као општу меру за заштиту становништва од заразних болести, организују и спроводе органи јединица локалне самоуправе, други надлежни органи, правна лица и предузетници, у складу са законом.

Чланом 203. став 1. тачка 3. Закона о водама ("Службени гласник РС", број: 30/2010 и 93/2012). прописано је да у вршењу послова из члана 200. овог закона санитарни инспектор је овлашћен да забрани коришћење воде која се користи за пиће и санитарно-хигијенске потребе и воде за купање, за коју је овлашћена здравствена установа, на основу извршених лабораторијских анализа, утврдила да је вода пут преноса изазивача заразне болести.

С обзиром да је овлашћена здравствена установа на основу извршених лабораторијских анализа утврдила да је вода пут преноса изазивача заразне болести, у циљу спречавања настајања и сузбијања путева преношења заразних болести, на основу члана 203. став 1. тачка 3. Закона о водама ("Службени гласник РС", број: 30/2010 и 93/2012) решено је као у диспозитиву решења.

Жалба изјављена против овог решења не одлаже његово извршење по члану 207. став 4. Закона о водама ("Службени гласник РС", број: 30/2010 и 93/2012).

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се изјавити жалба Министру здравља Републике Србије у року од 8 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје непосредно или путем поште Одељење за санитарну инспекцију Сомбор таксирана са 440,00 динара републичке административне таксе, уплаћене на текући рачун буџета Републике Србије број 840-742221843-57.

ДОСТАВИТИ:

1. **ГРАД СОМБОР, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА, Трг ЦАРА УРОША БР. 1. СОМБОР**
2. **МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОРОСЛОВО, ул. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 61.**
3. **АРХИВИ**

